

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий**

ГУ МЧС России по Свердловской области

юридический адрес г. Екатеринбург ул. Карла Либкнехта, 8-А

Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по СО

г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84 тел. 8(343) 346-10-56; oitp-undso@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы МО «город Екатеринбург»

г. Екатеринбург ул. С.Ковалевской, 8 тел./факс 8(343) 362-42-52, tond-ekaterinburg@mail.ru

Предписание N 475/1/1

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности
Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному
учреждению детскому саду комбинированного вида № 468**

Законному представителю юридического лица

Заведующему МБДОУ – детского сада комбинированного вида № 468

Ивашовой Светлане Юрьевне

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца
собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения (приказа) заместителя главного государственного инспектора города Екатеринбурга по пожарному надзору майора внутренней службы Бастанжиева Владимира Евгеньевича №475 от «10» июня 2020г. инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы (по Кировскому району МО «город Екатеринбург») ОНД и ПР МО «город Екатеринбург» УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области Микаиляном Э. И. **30.06.2020г. проведена плановая выездная проверка** в отношении МБДОУ д/с № 468, расположенного по адресу: г. Екатеринбург ул. Ирбитская, 7

совместно с: заведующим МБДОУ д/с № 468 Ивашовой С. Ю.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Пр едп иса ния	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Допускается эксплуатация системы автоматической пожарной сигнализации со сроком годности более 10 лет (имеющаяся система не соответствует требованиям действующих нормативных документов по пожарной безопасности, проектным решениям, установленные пожарные извещатели и приемно-контрольные приборы не обеспечивают надежную защиту социально-значимого объекта и людей, находящихся в здании, оборудование голосового оповещения	ФЗ "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ ч.1 ст.46, НПБ 75-98 п. 9.2.5, РД 009-02-96 п.1.10, п.1.12, НПБ 88-2001 п.12.9, п.12.10, п.12.12 прил. 12; НПБ 110-03 п.4; СНИП 21-01-97* п.7.1	01.04.2021г.	

<p>не обеспечивает необходимый уровень звукового давления в любой точке здания и помещениях) ФЗ "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ ч.1 ст.46, НПБ 75-98 п. 9.2.5, РД 009-02-96 п.1.10, п.1.12, НПБ 88-2001 п.12.9, п.12.10, п.12.12 прил. 12; НПБ 110-03 п.4; СНиП 21-01-97* п.7.1</p>			
--	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилого фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Настоящее предписание вступает в законную силу с момента его вручения.

Инспектор отделения НД и ПР
(по Кировскому району МО «город Екатеринбург»)
ОНД и ПР МО «город Екатеринбург»
УНД и ПР ГУ МЧС России по СО Микаилян Э.И.
(должность, фамилия, инициалы гос. инспектора по пожарному надзору)



" 30 " 06. 2020г.

Предписание для исполнения получил:

[Signature]
(подпись)

Заведующей МБДОУ
Иванова С.Ю
(должность, фамилия, инициалы)

" 30 " 06. 2020г.